



大橋國小教室照明檢測登記表

教室： 一年 班級： 1 檢測者： 謝秉璟
 測量日期： 103/09/03 天氣： 陰 單位： Lux
 (黑板面：不低於 500Lux)



照明情形 / 位置	A	B	C	D	E	F
開燈情形	583Lux	578Lux	621Lux	612Lux	586Lux	598Lux
關燈情形						
備註						

(教室桌面:不低於 350Lux)




照明情形 / 位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9
開燈情形	430Lux	435Lux	415Lux	455Lux	466Lux	405Lux	398Lux	422Lux	396Lux
關燈情形									
備註									

導師簽章： 王麗君 健康中心 製


大橋國小教室照明檢測登記表

教室： 二年 班級： 1 檢測者： 蔡健鵬
 測量日期： 104/02/25 天氣： 陰 單位： Lux
 (黑板面：不低於 500Lux)



照明情形 / 位置	A	B	C	D	E	F
開燈情形	650Lux	635Lux	678Lux	676Lux	630Lux	645Lux
關燈情形						
備註						

(教室桌面:不低於 350Lux)




照明情形 / 位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9
開燈情形	435Lux	425Lux	405Lux	450Lux	455Lux	415Lux	455Lux	465Lux	405Lux
關燈情形									
備註									

導師簽章： 何幸玲 健康中心 製


大橋國小教室照明檢測登記表

教室： 三年 班級： 1 檢測者： 謝秉璟
 測量日期： 103/09/03 天氣： 陰 單位： Lux
 (黑板面：不低於 500Lux)



照明情形 / 位置	A	B	C	D	E	F
開燈情形	593Lux	618Lux	625Lux	632Lux	596Lux	618Lux
關燈情形						
備註						

(教室桌面:不低於 350Lux)




照明情形 / 位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9
開燈情形	410Lux	425Lux	405Lux	453Lux	460Lux	408Lux	396Lux	432Lux	395Lux
關燈情形									
備註									

導師簽章： 陳育男 健康中心 製


大橋國小教室照明檢測登記表

教室： 四年 班級： 1 檢測者： 蔡健鵬
 測量日期： 104/02/26 天氣： 陰 單位： Lux
 (黑板面：不低於 500Lux)



照明情形 / 位置	A	B	C	D	E	F
開燈情形	605Lux	615Lux	668Lux	666Lux	620Lux	640Lux
關燈情形						
備註						

(教室桌面:不低於 350Lux)




照明情形 / 位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9
開燈情形	430Lux	420Lux	390Lux	445Lux	450Lux	405Lux	455Lux	460Lux	407Lux
關燈情形									
備註									

導師簽章： 陳昭蓉 健康中心 製


大橋國小教室照明檢測登記表

教室： 五年 班級： 1 檢測者： 謝秉璟
 測量日期： 103/09/04 天氣： 陰 單位： Lux
 (黑板面：不低於 500Lux)



照明情形 / 位置	A	B	C	D	E	F
開燈情形	595Lux	605Lux	668Lux	670Lux	610Lux	625Lux
關燈情形						
備註						

(教室桌面:不低於 350Lux)




照明情形 / 位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9
開燈情形	455Lux	465Lux	425Lux	478Lux	452Lux	411Lux	445Lux	466Lux	405Lux
關燈情形									
備註									

導師簽章： 毛中勻 健康中心 製


大橋國小教室照明檢測登記表

教室： 六年 班級： 1 檢測者： 蔡健鵬
 測量日期： 104/02/26 天氣： 陰 單位： Lux
 (黑板面：不低於 500Lux)



照明情形 / 位置	A	B	C	D	E	F
開燈情形	645Lux	635Lux	688Lux	676Lux	635Lux	645Lux
關燈情形						
備註						

(教室桌面:不低於 350Lux)




照明情形 / 位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9
開燈情形	425Lux	435Lux	400Lux	456Lux	465Lux	410Lux	445Lux	435Lux	405Lux
關燈情形									
備註									

導師簽章： 林採薇 健康中心 製


大橋國小教室照明檢測登記表

教室： 幼兒園 班級： 蘋果班 檢測者： 謝秉璟
 測量日期： 103/09/03 天氣： 陰 單位： Lux
 (黑板面：不低於 500Lux)



照明情形 / 位置	A	B	C	D	E	F
開燈情形	660Lux	655Lux	680Lux	676Lux	650Lux	645Lux
關燈情形						
備註						

(教室桌面:不低於 350Lux)



照明情形 / 位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9
開燈情形	455Lux	465Lux	425Lux	470Lux	475Lux	425Lux	450Lux	460Lux	415Lux
關燈情形									
備註									

導師簽章： 林月鳳 健康中心 製